

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Красноармейскому муниципальному району
с. Новопокровка ул. Советская, 109, тел: 8(42359)21-4-49, e-mail: ond_krasnoarm@mchs25.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 23/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 28» п. Восток Красноармейского муниципального района Приморского края,
Заведующий Пинчук Елена Степановна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 20 февраля 2021 года № 23 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 01.03.21 года по 26.03.21 года проведена **плановая / выездная** проверка:

Государственный инспектор Красноармейского муниципального района по пожарному надзору Постнов Игорь Степанович, Государственный инспектор Красноармейского муниципального района по пожарному надзору Иванов Сергей Владимирович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - Детский сад № 28» п. Восток Красноармейского муниципального района Приморского края,
пгт. Восток, ул. Молодежная 5а

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующим МКДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №28» п. Восток Пинчук Еленой Степановной*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>На объекте защиты на электропроводку наклеены горючие материалы (бумажные обои) (кабинет заведующего по АХР)</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ : п/п з) п. 35</i>	<i>10.08.21</i>	
2	<i>На объекте защиты (помещение электроцитовой) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами</i>	<i>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 1 ст. 88</i>	<i>14.03.22</i>	

	<i>конструктивной пожарной опасности, и противопожарными преградами (не установлена дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30) (помещение электрощитовой)</i>			
3	<i>На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции (помещение пищеблока)</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ : п/п а) п. 35</i>	<i>10.08.21</i>	
4	<i>На объекте защиты допущено загромождение эвакуационных путей различными материалами (мебелью) (старшая ясельная группа № 1, старшая ясельная группа №2, выход из пищеблока)</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ : п/п жс) п. 16</i>	<i>10.08.21</i>	
5	<i>На объекте защиты огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра (коридоры 1 и 2 этажей, подготовительная группа 2 этаж)</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ : п. 409</i>	<i>10.08.21</i>	
6	<i>На объекте защиты руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздуховодов) от горючих отходов с составлением соответствующего акта не реже 1 раз в год с внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (помещения здания)</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ : п. 43</i>	<i>10.08.21</i>	
7	<i>На объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей (выходов) руководитель организации не обеспечил выходы из помещений и этажей на лестничные клетки дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (МКДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад №28» п. Восток)</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ : п. 23, СП 1.13130.2020 п. 4.4.6</i>	<i>14.03.22</i>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор Красноармейского
муниципального района по пожарному надзору
Постнов Игорь Степанович*

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 26 " марта 2021 г.



(подпись)

М.Л.П. *

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"26" марта 2021 г.

*Заведующий МКДОУ «Центр развития
ребенка - Детский сад № 28» п. Восток*

Пинчук Елена Степановна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору